

UCHWAŁA NR IX/90/2019
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W §3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LVI/456/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7559 i 8367) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Władysław Rzyski

Załącznik nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Wronki

Dopuszczalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

L.p.	Parametr	Najwyższe dopuszczalne stężenie	Jednostka
1.	Mętność	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
2.	Barwa	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ¹	-
3.	Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
4.	Stężenie jonów wodoru pH	6,5-9,5 ²	-
5.	Przewodność elektryczna	2500 ^{2,3}	μS/cm
6.	Jon amonowy	0,50	mg/l
7.	Bakterie grupy coli	0 ⁴	jtk/100 ml
8.	E. coli	0	jtk/100 ml
9.	Smak	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
10.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	Bez nieprawidłowych zmian ⁵	

¹ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumentów - do 15 mg Pt/l.

² Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

³ Oznaczona w temperaturze 25 °C.

⁴ Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badania parametru E. coli i enterokoki w związku z par. 21 ust 4 rozporządzenia.

⁵ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Dla pozostałych parametrów niewymienione w tabeli ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LVI/456/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miasta i Gminy Wronki przyjęła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Załącznikiem do uchwały jest przedmiotowy regulamin. W przepisie §3 ust. 1 pkt 2 regulaminu zaznaczono, że załącznikiem nr 1 do tego regulaminu są dopuszczalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z tym, iż do ww. uchwały nie dołączono powyższego załącznika nr 1, niezbędnym jest jej znowelizowanie przez przyjęcie brakującego załącznika.

Zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.