



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	03. 01. 2025	wpr. Szamotuły, 02.01.2025 r.
L. dz.	Nr	
Zaś.	Zaś. akt	

ON-HK.903.2.2025

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j.) oraz § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) przekazuje **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego **Wróblewo**.

Ocena okresowa została wydana po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w okresie od 12.03.2024 r. do 17.12.2024 r.

- nr N/0920/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.03.2024 r.
- nr N/0920/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 18.03.2024 r.
- nr 229233/24/POZ z dnia 06.05.2024 r.
- nr N/2300/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 07.06.2024 r.
- nr N/2300/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.06.2024 r.
- nr N/2305/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 12.06.2024 r.
- nr N/2305/2024/LB-AS/PGC,PLC//PM/ z dnia 11.06.2024 r.
- nr N/2305/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 12.06.2024 r.
- nr 350476/24/POZ z dnia 17.06.2024 r.
- nr OL-W.903.660.2024 z dnia 06.06.2024 r.
- nr N/3372/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 16.08.2024 r.
- nr N/3372/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.08.2024 r.
- nr 497147/24/POZ z dnia 19.08.2024 r.
- nr 646245/24/POZ z dnia 21.10.2024 r.
- nr N/4773/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 14.11.2024 r.
- nr N/4773/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 14.11.2024 r.
- nr 792534/24/POZ z dnia 23.12.2024 r.

w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także na podstawie prowadzonego zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach stwierdza, że w okresie od 12.03.2024 r. do 17.12.2024 r.; woda w wodociągu publicznym Wróblewo spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Jednakże w tym okresie incydentalnie, punktowo zaobserwowano wzrost barwy wody – próbka wody pobrana w dniu 15.10.2024 r. na sieci wodociągowej charakteryzowała się podwyższoną barwą, tj. 16 ± 2 mg/l Pt. Pozostałe przebadane parametry nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych wskazanych w ww. rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje barwę jako parametr „akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” przy czym pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta wynosi do 15 mg Pt/l. W przypadku braku skarg konsumentów parametr uznawany jest jako akceptowalny - tut. organ nie odnotował w tym okresie interwencji ludności na jakość dostarczanej wody z wodociągu publicznego Wróblewo, dlatego stan taki uznano za akceptowalny. W kolejnym badaniu wykonanym w dniu 17.12.2024 r. z tego samego punktu monitoringowego nie odnotowano wzrostu barwy wody – wynik prawidłowy – uzyskano wartość 8 ± 1 mg/l Pt.

Poza wymienionym chwilowym wzrostem barwy wody jakość wody w wodociągu publicznym Wróblewo spełniała w zakresie przebadanych w próbkach parametrów wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

W okresie od 12.03.2024 r. do 17.12.2024 r. wykonano 17 analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody. Próbkę wody pobierane były z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz z punktu poboru wody uzdatnionej w budynku stacji uzdatniania wody.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szamotułach
z up. inż. Alina Dubińska-Pszczola
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 61 2921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024, poz.416 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r, nr 14, poz.67 ze zm.)